Leistungsprüfung

Die Gruppe im Löscheinsatz

	Nr.:	/1
Stadt-/Landkreis _		_
Gemeinde _		_
FF / BF / WF		_
Tag der Abnahme		

Bewertungsblatt Schiedsrichter 1

(Ausgabe 2010)

	Fehlerpunkte
Vor der Einsatzübung	
Mindestschutzausrüstung gemäß der Richtlinie nicht vollständig, je Ausrüstungsteil	2 =
Ab Stufe 2: Testfragen für den Gruppenführer – Bei falschen oder fehlenden Antworten einer Frage gilt die ganze Frage als falsch beantwortet = 1 Fehlerpunkt	=
Knoten und Stiche, je falsch oder nicht in Sollzeit angelegter Knoten	
Für die Stufe 3: Gerätekunde, je falsche Antwort	
Für die Stufe 4: Erste Hilfe, je falsche Antwort	
Für die Stufe 5: Erkennen von Gefahrgut- und Hinweiszeichen, je falsche Antwort	1 =
Für die Stufe 6: Testfragen für die Mannschaft – Bei falschen oder fehlenden Antworten einer Frage gilt die ganze Frage als falsch beantwortet = 1 Fehlerpunkt	=
Falscher oder unvollständiger Einsatzbefehl des Gruppenführers	10 =
Während der Einsatzübung	
Warnblinkanlage, Fahrlicht und blaues Blinklicht nicht sofort nach Wiederholung des Einsatzbefehles eingeschaltet oder nicht funktionsfähig	5 =
Fahrzeugmotor nicht vom Fahrersitz aus gestartet	5 =
Abspringen vom Fahrzeug, je Fall	2 =
Höchstdruck 8 bar überschritten	2 =
WTF bzw. ATF unterlässt Kommando "Wasser marsch!" an Maschinisten	5 =
Vorzeitiges Öffnen des Druckausganges durch den Maschinisten	10 =
Unnötiges Sprechen beim Aufbau	2 =
Tätigkeiten durch andere Feuerwehrdienstleistende ausgeführt, als in Richtlinie festgelegt, je Fall	10 =
¹ Blindkupplungen der nicht benutzten Druckabgänge nicht abgenommen, je Blindkupplung	5 =
Motor innerhalb der Sollzeit bzw. während der Einsatzübung nicht in Betrieb genommen	41 =
WT unterlässt Spülen des Hydranten	5 =
Einschübe/Halterung/Türen nach der Entnahme der Geräte nicht eingeschoben/geschlossen, je Fall	2 =
Bei der Verkehrsabsicherung werden nicht die in der Richtlinie angegebenen Geräte verwendet bzw. es fehlen Geräte, je Gerät	2 =
Warnleuchten nicht funktionstüchtig bzw. nicht funktionsgerecht aufgestellt, je Gerät	2 =
Übertrag	

Ubertrag ——

istungsprüfung - Schiedsrichter Bewertur aatliche Feuerwehrschule Würzburg

Schiedsrichter 1

Variante II: Unabhängige Löschwasserentnahme		
WTF bestimmt nicht die Zahl der Saugschläuche	2 =	_
Saugleitung wird nicht vom Saugkorb her gekuppelt	2 =	
Saugleitung wird nicht durch den WT gekuppelt		
Halte- und Ventilleine wird nicht durch den WT angelegt, je Fall	1 =	
WTF unterlässt Kommando "Saugleitung hoch!"	2 =	
WTF unterlässt Kommando "Saugleitung zu Wasser!"	2 =	
WTF gibt Kommando "Saugleitung zu Wasser!", bevor Maschinist angekuppelt hat	5 =	
Variante III: Innenangriff		
Angriffs- oder Wassertrupp lässt sich bei der Atemschutzüberwachung nicht registrieren		
bei Atemschutzüberwachung durch den Maschinist)	je Fall 10 =	
Maschinist führt die befohlene Atemschutzüberwachung nicht durch	10 =	_
Nach der Einsatzübung		
B-Schläuche mehr als 5 % kürzer als Normlänge	5 =	
Nicht wirksames Anlegen der Halteleine (Mastwurf)	15 =	
Nichtbefestigen der Halteleine	5 =	
Halbschlag nicht vor der Kupplung, je Fall	5 =	
Fehlen des freien Endes der Halteleine oder kürzer als 3 m	5 =	
Nichtanlegen oder nicht wirksames Anlegen der Ventilleine	2 =	_
Kuppeln der Saugleitung		
 Höchstzeit beim Kuppeln der Saugschläuche und Anlegen der Halte- und √entilleine überschritten, je Sekunde	1 =	_
NTF bestimmt nicht die Zahl der Saugschläuche	2 =	
The book in the first the bar of badges had been been been been been been been bee		
-	2 =	
Saugleitung wird nicht vom Saugkorb her gekuppelt		
Saugleitung wird nicht vom Saugkorb her gekuppelt	5 =	
Saugleitung wird nicht vom Saugkorb her gekuppelt Saugleitung wird nicht durch den WT gekuppelt Halte- und Ventilleine wird nicht durch den WT angelegt, je Fall	5 = 1 =	_
Saugleitung wird nicht vom Saugkorb her gekuppelt Saugleitung wird nicht durch den WT gekuppelt Halte- und Ventilleine wird nicht durch den WT angelegt, je Fall Nicht wirksames Anlegen der Halteleine (Mastwurf)	5 =	_
Saugleitung wird nicht vom Saugkorb her gekuppelt Saugleitung wird nicht durch den WT gekuppelt Halte- und Ventilleine wird nicht durch den WT angelegt, je Fall Nicht wirksames Anlegen der Halteleine (Mastwurf) Halbschlag liegt nicht vor der Kupplung, je Fall	5 = 1 = 15 = 5 = 5 =	_
Saugleitung wird nicht vom Saugkorb her gekuppelt Saugleitung wird nicht durch den WT gekuppelt Halte- und Ventilleine wird nicht durch den WT angelegt, je Fall Nicht wirksames Anlegen der Halteleine (Mastwurf) Halbschlag liegt nicht vor der Kupplung, je Fall Freies Ende der Halteleine fehlt oder ist kürzer als 3 m	5 = 1 = 15 = 5 = 5 = 5 =	
Saugleitung wird nicht vom Saugkorb her gekuppelt Saugleitung wird nicht durch den WT gekuppelt Halte- und Ventilleine wird nicht durch den WT angelegt, je Fall Nicht wirksames Anlegen der Halteleine (Mastwurf) Halbschlag liegt nicht vor der Kupplung, je Fall Freies Ende der Halteleine fehlt oder ist kürzer als 3 m Nichtanlegen oder nicht wirksames Anlegen der Ventilleine WTF unterlässt Kommando "Saugleitung hoch!"	5 = 1 = 15 = 5 = 5 = 2 = 2 = 2 = 15 = 15	
Saugleitung wird nicht vom Saugkorb her gekuppelt Saugleitung wird nicht durch den WT gekuppelt Halte- und Ventilleine wird nicht durch den WT angelegt, je Fall Nicht wirksames Anlegen der Halteleine (Mastwurf) Halbschlag liegt nicht vor der Kupplung, je Fall Freies Ende der Halteleine fehlt oder ist kürzer als 3 m Nichtanlegen oder nicht wirksames Anlegen der Ventilleine WTF unterlässt Kommando "Saugleitung hoch!"	5 = 1 = 15 = 5 = 5 = 5 = 2 = 2 = 2 = 2 = 5 = 5 =	
Saugleitung wird nicht vom Saugkorb her gekuppelt Saugleitung wird nicht durch den WT gekuppelt Halte- und Ventilleine wird nicht durch den WT angelegt, je Fall Nicht wirksames Anlegen der Halteleine (Mastwurf) Halbschlag liegt nicht vor der Kupplung, je Fall Freies Ende der Halteleine fehlt oder ist kürzer als 3 m Nichtanlegen oder nicht wirksames Anlegen der Ventilleine WTF unterlässt Kommando "Saugleitung hoch!"	5 = 1 = 15 = 5 = 5 = 5 = 2 = 2 = 2 = 2 = 5 = 5 =	

¹ Entfällt ggf. z. B. bei Löschwasserentnahme aus Löschwasserbehälter mit Saugrohr.